

件名	原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる極く軽度な故障が認められたとき又は想定されたとき（運転中において原子炉水の放射性ヨウ素濃度が、通常範囲を一定程度超過したとき又は定期検査等で燃料漏えい検査を実施するとき。）。
通報日	平成22年9月16日
概要	高感度オフガスモニタ指示値 (Xe-133) が、本日21時30分頃から上昇し、今回の事象は漏えい燃料によるものと判断しました。