

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年9月27日、10月4日
概要	<p>〈9月27日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○9月28日（火）10時00分頃～ 出力降下開始（約1115MW～） 10時30分頃 出力降下完了（約1108MW） 試験実施</p> <p>11時30分頃～ 出力上昇開始（約1108MW～） 12時00分頃 出力上昇完了（約1115MW）</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>（日程変更連絡）9月28日 口頭連絡 予定していた定例試験が、機器等の振動測定作業の都合上、10月4日（月）に変更になります。</p> <p>〈10月4日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <p>○10月4日（月）10時04分～ 出力降下開始（約1120MW～） 10時21分 出力降下完了（約1113MW） 試験実施</p> <p>11時19分～ 出力上昇開始（約1111MW～） 11時40分 出力上昇完了（約1120MW）</p>