

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年10月13、15日
概要	<p>〈10月13日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整（第9サイクル第3回）に伴う出力変動の予定を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○10月15日（金） 11時30分頃～ 出力降下開始（約1380MW～） 12時00分頃 出力降下完了（約1220MW） 13時30分頃～ 出力上昇開始（約1220MW～） 14時00分頃 出力上昇完了（約1380MW）</p> <p>熱的制限値に余裕がある場合、出力上昇開始時刻および上昇完了（制御棒パターン調整完了）に変更が生じます。</p> <p>〈10月15日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整（第9サイクル第3回）に伴う出力変動について、実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○10月15日（金） 11時30分頃～ 出力降下開始（1380MW～） 12時00分頃 出力降下完了（1220MW） 13時30分頃～ 出力上昇開始（1220MW～） 14時00分頃 出力上昇完了（1380MW）</p>