

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成22年12月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年11月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 810,160MWH 設備利用率 102.3% <備考> ・RCIC運転のための発電機出力下降/上昇 H22.11.22 10:30~12:17 ・定格熱出力一定運転 H22.11.1 0:00~H22.11.22 10:30 (発電機出力 1,126MWe~1,123MWe) H22.11.22 12:17~H22.11.30 24:00 (発電機出力 1,127MWe~1,125MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 第12回定期検査中(プラント全体の機能試験中) 発電電力量 64,650MWH 設備利用率 8.2% <備考> ・起動 H22.11.18 13:32 ・発電機仮並列 H22.11.24 23:00~H22.11.25 12:32 ・発電機並列 H22.11.25 13:53 注)起動:制御棒引き抜き開始</p> <p>6号機 第9回定期検査中 7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 880,842MWH 設備利用率 90.2% <備考> ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) H22.11.6 10:00~H22.11.9 3:00 ・湿分分離加熱器補修およびハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) H22.11.23 22:30~ ・定格熱出力一定運転 H22.11.1 0:00~H22.11.6 10:00 (発電機出力 1,386MWe~1,381MWe) H22.11.9 3:00~H22.11.23 22:30 (発電機出力 1,390MWe~1,384MWe)</p>