

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (柏崎刈羽原子力発電所1号機制御棒パターン調整に伴う出力変動について)
通報日	平成23年1月28、31日
概要	<p>〈1月28日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所1号機制御棒パターン調整(第16サイクル第4回)に伴う出力変動の予定を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月29日(土) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1126MW～) 10時50分頃 出力降下完了(約894MW)、 出力上昇開始 1月30日(日) 9時10分頃 出力上昇完了(約1126MW)</p> <p>熱的制限値に余裕がある場合、出力上昇開始時刻および上昇完了(制御棒パターン調整完了)に変更が生じます。</p> <p>〈1月31日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所1号機制御棒パターン調整(第16サイクル第4回)に伴う出力変動の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○1月29日(土) 10時05分～ 出力降下開始(1126MW～) 10時51分 出力降下完了(915MW)、 出力上昇開始 1月30日(日) 5時30分 出力上昇完了(1125MW)</p>