

件名	原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したとき
通報日	平成23年2月1日
概要	<p>1月31日22時50分頃より、FCS系（可燃性ガス濃度制御系）電動弁手動全開全閉試験を実施していたところ、A系再循環流量調節弁の開動作時に動作不良の兆候、動作時間の遅れ、異音が確認された。</p> <p>このため、同日23時47分に保安規定第47条、可燃性ガス濃度制御系の運転上の制限からの逸脱を宣言した。</p> <p>原因については、今後、調査する。</p>