

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年3月31日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年2月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 757,220MWH 設備利用率 102.4% <備考> ・RCICサーベランス H23.2.15 10:30~12:30 ・定格熱出力一定運転 H23.2.1 0:00~H23.2.15 10:30 (発電機出力 1,125MWe~1,128MWe) H23.2.15 12:30~H23.2.28 24:00 (発電機出力 1,124MWe~1,127MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 第12回定期検査中(プラント全体の機能試験中) 営業運転中(定格熱出力一定運転)(H23.2.18から) 発電電力量 754,630MWH 設備利用率 102.1% <備考> ・総合負荷性能検査 H23.2.18 ・定格熱出力一定運転 H23.2.1 0:00~H23.2.28 24:00 (発電機出力 1,121MWe~1,124MWe)</p> <p>6号機 第9回定期検査中(調整運転中) 発電電力量 944,298MWH 設備利用率 103.6% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.2.1 0:00~H23.2.28 24:00 (発電機出力 1,401MWe~1,407MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 927,764MWH 設備利用率 101.8% <備考> ・制御棒駆動系挿入・引抜試験(出力抑制) H23.2.1 22:00~H23.2.2 3.10 ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) H23.2.19 10:00~H23.2.21 11:20 ・定格熱出力一定運転 H23.2.1 0:00~H23.2.1 22:00 (発電機出力 1,389MWe~1,391MWe) H23.2.2 3:10~H23.2.19 10:00 (発電機出力 1,385MWe~1,390MWe) H23.2.21 11:20~H23.2.28 24:00 (発電機出力 1,385MWe~1,390MWe)</p>