

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について)
通報日	平成23年3月18、22日
概要	<p>〈3月18日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験<sup>※1</sup>に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○3月20日(日) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1126MW～)  10時30分頃 出力降下完了(約1119MW)  試験実施</p> <p>11時30分頃～ 出力上昇開始(約1119MW～)  12時00分頃 出力上昇完了(約1126MW)</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>〈3月22日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>○3月20日(日) 10時00分～ 出力降下開始(1124MW～)  10時30分 出力降下完了(1116MW)  試験実施</p> <p>11時15分～ 出力上昇開始(1116MW～)  11時45分 出力上昇完了(1124MW)</p>