

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年3月22日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇18時19分頃、福島県沖を震源とする地震  震度3 刈羽（刈羽村割町新田）  ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町、出雲崎（出雲崎町米田）  震度1 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）</p> <p>○各号機の運転、停止状況  ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無  ・警報の発生なし</p> <p>○地震計で測定された最大地震加速度  ・6号機 2.0 Gal</p> <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無  ・変動なし</p>