

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年4月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年3月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 838,060MWH 設備利用率 102.4% <備考> ・RCICサーベランス H23.3.20 10:00~11:45 ・定格熱出力一定運転 H23.3.1 0:00~H23.3.20 10:00 (発電機出力 1,123MWe~1,128MWe) H23.3.20 11:45~H23.3.31 24:00 (発電機出力 1,126MWe~1,127MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 836,450MWH 設備利用率 102.2% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.3.1 0:00~H23.3.31 24:00 (発電機出力 1,121MWe~1,126MWe)</p> <p>6号機 第9回定期検査中(調整運転中) 営業運転中(定格熱出力一定運転)(H23.3.9から) 発電電力量 1,044,622MWH 設備利用率 103.5% <備考> ・総合負荷性能検査 H23.3.9 ・定格熱出力一定運転 H23.3.1 0:00~H23.3.31 24:00 (発電機出力 1,401MWe~1,406MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,026,978MWH 設備利用率 101.8% <備考> ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) H23.3.26 1:00~H23.3.27 19:30 ・定格熱出力一定運転 H23.3.1 0:00~H23.3.26 1:00 (発電機出力 1,382MWe~1,388MWe) H23.3.27 19:30~H23.3.31 24:00 (発電機出力 1,385MWe~1,389MWe)</p>