

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年5月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年4月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 810,980MWH 設備利用率 102.4%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RCICサーベランス H23.4.10 10:00~12:00 ・定格熱出力一定運転 H23.4.1 0:00~H23.4.10 10:00 (発電機出力 1,124MWe~1,127MWe) H23.4.10 12:00~H23.4.30 24:00 (発電機出力 1,125MWe~1,127MWe) <p>2号機 第12回定期検査中</p> <p>3号機 第10回定期検査中</p> <p>4号機 第10回定期検査中</p> <p>5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 808,450MWH 設備利用率 102.1%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給水流量補正係数変更に伴う出力降下 H23.4.8 21:45~21:53 ・PLRポンプMGセット(B)油フィルタ切替操作に伴う出力降下 H23.4.12 22:00~H23.4.13 1:00 ・定格熱出力一定運転 H23.4.1 0:00~H23.4.8 21:45 (発電機出力 1,123MWe~1,126MWe) H23.4.8 21:53~H23.4.12 22:00 (発電機出力 1,121MWe~1,123MWe) H23.4.13 1:00~H23.4.30 24:00 (発電機出力 1,121MWe~1,124MWe) <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 1,010,176MWH 設備利用率 103.5%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定格熱出力一定運転 H23.4.1 0:00~H23.4.30 24:00 (発電機出力 1,400MWe~1,405MWe) <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 992,596MWH 設備利用率 101.7%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) および制御棒パターン調整 H23.4.16 1:00~H23.4.18 4:20 ・定格熱出力一定運転 H23.4.1 0:00~H23.4.16 1:00 (発電機出力 1,385MWe~1,389MWe) H23.4.18 4:20~H23.4.30 24:00 (発電機出力 1,385MWe~1,392MWe)