

件名	<p>計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列  (柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について)</p>
通報日	平成23年4月8、11日
概要	<p>〈4月8日通報分〉  柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験<sup>※1</sup>に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○4月10日（日）10時00分頃～ 出力降下開始（約1126MW～）  10時30分頃 出力降下完了（約1119MW）  試験実施</p> <p>11時30分頃～ 出力上昇開始（約1119MW～）  12時00分頃 出力上昇完了（約1126MW）</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>〈4月11日通報分〉  柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>○4月10日（日）10時00分～ 出力降下開始（1125MW～）  10時30分 出力降下完了（1118MW）  試験実施</p> <p>11時30分～ 出力上昇開始（1118MW～）  12時00分 出力上昇完了（1125MW）</p>