

| | |
|-----|--|
| 件名 | 発電所周辺での震度3以上の地震 |
| 通報日 | 平成23年4月11日 |
| 概要 | <p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇17時16分頃、福島県浜通りで発生した地震</p> <p>震度4 刈羽（刈羽村割町新田） ※安全協定マター</p> <p>震度3 柏崎（柏崎市中央町）、出雲崎（出雲崎町米田） ※安全協定マター</p> <p>震度2 西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）</p> <p>○各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中 <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1, 2, 3, 4, 6号機で「使用済燃料プール水位高/低」警報が発生、即クリア。原子炉建屋オペフロのスロッシングの有無を確認したが、溢水は確認されなかった。 <p>○地震計で測定された最大地震加速度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6号機 5.2 Gal <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変動なし |