

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成23年4月12日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>◇7時26分頃、長野県北部で発生した地震</p> <p>震度4 出雲崎（出雲崎町米田） ※安全協定マター</p> <p>震度3 刈羽（刈羽村割町新田） ※安全協定マター</p> <p>震度2 柏崎（柏崎市中央町）、西山町（柏崎市西山町池浦）、高柳町（柏崎市高柳町岡野町）</p> <p>○各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</li> </ul> <p>○各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警報の発生なし</li> </ul> <p>○地震計で測定された最大地震加速度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6号機 6.8 Gal</li> </ul> <p>○モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・変動なし</li> </ul>