

件名	火災のおそれがあると判断される事象が発生したとき (水処理建屋での発煙)
通報日	平成23年4月16日
概要	<p>19時43分頃、水処理建屋（非管理区域）にて電源作業を実施していたところ、スパークにより煙りが発生し、火災報知器が動作した。</p> <p>20時14分、119番通報。</p> <p>スパークによるけが人はなし。現在、煙の発生はなし。</p> <p>21時04分、消防より「火災ではない」との確認をいただいた。</p>