

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年6月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年5月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  発電電力量 836,670MWH  設備利用率 102.2%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R C I Cサーベランス H23.5.8 10:00~12:00</li> <li>・制御棒パターン調整 H23.5.21 10:00~H23.5.22 7:50</li> <li>・定格熱出力一定運転 H23.5.1 0:00~H23.5.8 10:00 (発電機出力 1,126MWe~1,127MWe) H23.5.8 12:00~H23.5.21 10:00 (発電機出力 1,127MWe~1,128MWe) H23.5.22 7:50~H23.5.31 24:00 (発電機出力 1,126MWe~1,128MWe)</li> </ul> <p>2号機 第12回定期検査中  3号機 第10回定期検査中  4号機 第10回定期検査中  5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転)  発電電力量 835,500MWH  設備利用率 102.1%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格熱出力一定運転 H23.5.1 0:00~H23.5.31 24:00 (発電機出力 1,121MWe~1,125MWe)</li> </ul> <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転)  発電電力量 1,042,690MWH  設備利用率 103.4%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定格熱出力一定運転 H23.5.1 0:00~H23.5.31 24:00 (発電機出力 1,399MWe~1,404MWe)</li> </ul> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中)  発電電力量 1,024,280MWH  設備利用率 101.5%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の動作確認(出力抑制) および制御棒パターン調整 H23.5.13 22:00~H23.5.16 10:10</li> <li>・定格熱出力一定運転 H23.5.1 0:00~H23.5.13 22:00 (発電機出力 1,385MWe~1,389MWe) H23.5.16 10:10~H23.5.31 24:00 (発電機出力 1,384MWe~1,389MWe)</li> </ul>