

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (1号機制御棒パターン調整に伴う出力の変化について)
通報日	平成23年5月20、23日
概要	<p>〈5月20日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機制御棒パターン調整(第16サイクル第6回)に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○5月21日(土) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1125MW～)</p> <p>12時00分頃 出力降下完了(約950MW)</p> <p>15時00分頃～ 出力上昇開始(約950MW～)</p> <p>5月22日(日) 13時00分頃 出力上昇完了(約1125MW)</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈5月23日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機制御棒パターン調整(第16サイクル第6回)に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○5月21日(土) 10時00分～ 出力降下開始(1125MW～)</p> <p>12時02分 出力降下完了(950MW)</p> <p>15時00分～ 出力上昇開始(950MW～)</p> <p>5月22日(日) 7時50分 出力上昇完了(1125MW)</p> <p>熱的制限値に余裕があったため、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じました。</p>