

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (7号機制御棒パターン調整およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化について)
通報日	平成23年6月9、13日
概要	<p>〈6月9日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第5回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○6月10日(金) 22時00分頃～ 出力降下開始(約1385MW～) ・動作確認 ※</p> <p>6月11日(土) 1時30分頃 出力降下完了(約975MW) 出力上昇開始</p> <p>6月13日(月) 5時50分頃 出力上昇完了(約1385MW)</p> <p>※ 動作確認は、対象制御棒23体を4回に分けて(3体、3体、12体、5体)実施します。</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈6月13日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第5回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○6月10日(金) 22時00分～ 出力降下開始(1381MW～) ・動作確認</p> <p>6月11日(土) 1時30分 出力降下完了(975MW) 出力上昇開始</p> <p>6月13日(月) 4時40分 出力上昇完了(1381MW)</p> <p>制御棒動作確認に異常は確認されませんでした。</p>