

件名	放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障があったとき (5/6/7号機海水モニタ指示値の一時的な欠測について)
通報日	平成23年6月18日
概要	<p>本日、12時42分に5, 6, 7号機の海水モニタの異常を示す警報が発生し、指示が確認できない状態になった。</p> <p>その後、12時56分に指示が復帰し、警報もクリア。指示も正常。</p> <p>警報発生の間、プラントからの放出操作は行っておらず、他のモニタ等、プラントパラメータに異常はない。</p> <p>原因については調査中。</p>