

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (1号機原子炉隔離時冷却系起動に伴う出力の変化について)
通報日	平成23年7月19日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化(出力抑制)について、下記の通り実績をお知らせいたします。</p> <p>※1 1回/月の定例試験</p> <p>○7月17日(日) 10時00分～ 出力降下開始(1118MW～) 10時30分 出力降下完了(1111MW) 試験実施</p> <p>11時30分～ 出力上昇開始(1111MW～) 12時00分 出力上昇完了(1118MW)</p>