

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村、出雲崎で震度3)
通報日	平成23年7月27日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○1時49分頃、新潟県中越地方で発生した地震 震度3 刈羽(刈羽村割町新田), 出雲崎(出雲崎町米田) ※安全協定マター 震度2 柏崎市中央町, 西山町(柏崎市西山町池浦), 高柳町(柏崎市高柳町岡野町)</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・運転中の1, 5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>◇各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計で観測された最大地震加速度 ・1~7号機動作(最大7号機 17.7Gal)</p>