

| | |
|-----|---|
| 件名 | <p>計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (7号機制御棒パターン調整およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化について)</p> |
| 通報日 | 平成23年8月3、12日 |
| 概要 | <p>〈8月3日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第7回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。 ○8月5日(金)22時00分頃～出力降下開始(約1230MW～) ・動作確認 8月6日(土)4時00分頃 出力降下完了(約735MW) 8時00分頃 出力上昇開始(約735MW～) 8月11日(木)20時10分頃 出力上昇完了(約1365MW) 注)熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了に変更が生じます。</p> <p>7号機は炉心反応度低下に伴う出力低下に移行しております。 制御棒パターン調整を実施しても、定格熱出力には復帰いたしません。</p> <p>〈8月12日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第10サイクル第7回)およびハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。 ○8月5日(金)22時00分～出力降下開始(1233MW～) ・動作確認 8月6日(土)3時42分 出力降下完了(742MW) 8時00分 出力上昇開始(741MW～) 8月11日(木)15時45分 出力上昇完了(1353MW)※</p> <p>※7号機は現在、炉心反応度低下および海水温度上昇に伴う出力低下に移行中</p> <p>制御棒動作確認に異常は確認されませんでした。</p> |