

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村で震度3)
通報日	平成23年8月19日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○14時36分頃、福島県沖で発生した地震 震度3 刈羽(刈羽村割町新田) ※安全協定マター 震度2 柏崎市中央町, 高柳町(柏崎市高柳町岡野町) 震度1 西山町(柏崎市西山町池浦), 出雲崎(出雲崎町米田)</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・運転中の5, 6, 7号機については運転を継続中</p> <p>◇各号機のプラント運転に影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計で観測された最大地震加速度 ・1, 3, 5~7号機動作(相当震度1) ・最大6号機 1.9Gal</p>