

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年10月7日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年9月)</p> <p>1号機 第16回定期検査中 2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 801,760MWH 設備利用率 101.2% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.9.1 0:00~H23.9.30 24:00 (発電機出力 1,108MWe~1,120MWe)</p> <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 994,870MWH 設備利用率 101.9% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.9.1 0:00~H23.9.30 24:00 (発電機出力 1,372MWe~1,394MWe)</p> <p>7号機 第10回定期検査中</p>