

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年11月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年10月)</p> <p>1号機 第16回定期検査中 2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 832,110MWH 設備利用率 101.7%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定格熱出力一定運転 H23.10.1 0:00~H23.10.31 24:00 (発電機出力 1,113MWe~1,121MWe) ・給水流量補正係数変更に伴う出力降下 H23.10.27 18:23~19:15 <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 1,037,110MWH 設備利用率 102.8%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定格熱出力一定運転 H23.10.1 0:00~H23.10.31 24:00 (発電機出力 1,384MWe~1,397MWe) <p>7号機 第10回定期検査中</p>