

件名	その他必要な事項 (救急車等緊急車両の入構)
通報日	平成23年12月3日
概要	<p>4号機熱交換器建屋地下1階で、耐震強化工事に従事していた協力企業作業員が、グラインダー作業中に右目尻を切ったことから、15時48分に救急車を要請した。</p> <p>病院での診察、処置の結果、右頬部5cm、右鼻部3cm切創でレントゲンでは骨には異常なしで、全15針の縫合処置。</p> <p>被災者は、処置後、自宅に帰宅。</p> <p>けが発生時の状況は、グラインダー作業中、歯(砥石)が鋼材の隙間に挟まり、グラインダーが本人の顔面方向に撥ねた。</p> <p>保護メガネは着用しており、メガネの下(目尻)を切創した。</p>