

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年12月13日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年11月)</p> <p>1号機 第16回定期検査中 2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 805,750MWh 設備利用率 101.7% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.11.1 0:00~H23.11.30 24:00 (発電機出力 1,116MWe~1,121MWe)</p> <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 1,005,178MWh 設備利用率 103.0% <備考> ・定格熱出力一定運転 H23.11.1 0:00~H23.11.30 24:00 (発電機出力 1,391MWe~1,399MWe)</p> <p>7号機 第10回定期検査中</p>