

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村で震度3)
通報日	平成24年1月1日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○14時28分頃、鳥島近海で発生した地震 震度3 刈羽(刈羽村割町新田) ※安全協定マター 震度1 柏崎市中央町、柏崎市西山町(柏崎市西山町池浦)、 柏崎市高柳町(柏崎市高柳町岡野町)、出雲崎(出雲崎町米田)</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・運転中の5, 6号機については運転を継続中</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無 ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作なし</p>