

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成23年1月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成23年12月)</p> <p>1号機 第16回定期検査中 2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 833,150MWh 設備利用率 101.8% (備考) ・定格熱出力一定運転 H23.12.1 0:00~H23.12.2 22:00 (発電機出力 1,121MWe~1,121MWe) H23.12.3 11:00~H23.12.22 22:00 (発電機出力 1,120MWe~1,122MWe) H23.12.23 2:15~H23.12.31 24:00 (発電機出力 1,121MWe~1,122MWe) ・制御棒パターン調整 H23.12.2 22:00~H23.12.3 11:00 H23.12.22 22:00~H23.12.23 2:15</p> <p>6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 1,041,728MWh 設備利用率 103.3% (備考) ・定格熱出力一定運転 H23.12.1 0:00~H23.12.16 22:00 (発電機出力 1,397MWe~1,405MWe) H23.12.17 1:00~H23.12.31 24:00 (発電機出力 1,398MWe~1,405MWe) ・制御棒パターン調整 H23.12.16 22:00~H23.12.17 1:00</p> <p>7号機 第10回定期検査中</p>