

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列 (6号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について)
通報日	平成24年2月24、28日
概要	<p>〈2月24日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第5回)に伴う、出力変化の予定を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○2月27日(月) 22時00分頃～ 出力降下開始(約1,405MW～) 22時30分頃 出力降下完了(約1,220MW)</p> <p>2月28日(火) 0時30分頃～ 出力上昇開始(約1,220MW～) 10時30分頃 出力上昇完了(約1,405MW)</p> <p>注) 熱的制限値に余裕がある場合、上昇完了(定格熱出力到達)に変更が生じます。</p> <p>〈2月28日通報分〉 柏崎刈羽原子力発電所6号機制御棒パターン調整(第10サイクル第5回)に伴う、出力変化の実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○2月27日(月) 22時00分～ 出力降下開始(約1,405MW～) 22時30分 出力降下完了(約1,220MW)</p> <p>2月28日(火) 0時30分～ 出力上昇開始(約1,220MW～) 4時00分 出力上昇完了(約1,405MW)</p>