

件名	火災のおそれがあると判断される事象が発生したとき (5号機電解鉄イオン供給ポンプからの発煙(白煙)について)
通報日	平成24年2月26、27日
概要	<p>〈2月26日通報分〉</p> <p>5号機熱交換器建屋において、(2月25日)23時36分頃、当社運転員が発煙を確認し、23時48分に119番通報。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部への放射能の影響：無し <p>発煙は、電解鉄イオン供給ポンプ軸受付近からの白煙であった。 1時41分、消防より「火災ではない」との判断。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラントの運転状況：停止中(変化なし) ・外部への放射能の影響：無し ・負傷者の有無：無し ・自衛消防隊出動：無し <p>〈2月27日通報分〉</p> <p>自衛消防隊の出動「無し」と連絡したが、出動していた(活動はなし)ことから、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自衛消防隊出動：有り <p>に訂正。</p>