

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成24年3月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成24年2月)</p> <p>1号機 第16回定期検査中(23年8月6日から定期検査を開始) 2号機 第12回定期検査中(19年2月19日から定期検査を開始) 3号機 第10回定期検査中(19年9月19日から定期検査を開始) 4号機 第10回定期検査中(20年2月11日から定期検査を開始) 5号機 第13回定期検査中(24年1月25日から定期検査を開始) 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量 975, 988MWh 設備利用率 103.4%</p> <p>〈備考〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定格熱出力一定運転 H24.2.1 0:00~H24.2.27 22:00 (発電機出力 1,400MWe~1,406MWe) H24.2.28 4:00~H24.2.29 24:00 (発電機出力 1,399MWe~1,401MWe) ・制御棒パターン調整 H24.2.27 22:00~H24.2.28 4:00 <p>7号機 第10回定期検査中(23年8月23日から定期検査を開始)</p>