

件名	発電所の工事計画の概要（平成23年度第4四半期）
通報日	平成24年5月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成23年度第4四半期）</p> <p>1. 号機：6号機  工事名：原子炉格納容器雰囲気モニタ取替工事（認可）  申請番号（年月日）：総官発23第357号（平成24年1月25日）  設備・系統名：計測制御系統設備  工事概要：原子炉格納容器内の水素ガス濃度を計測する装置の種類、及び計測範囲を変更する。</p> <p>2. 号機：6号機  工事名：原子炉格納容器雰囲気モニタ取替工事（届出）  申請番号（年月日）：総官発23第358号（平成24年1月25日）  設備・系統名：計測制御系統設備  工事概要：原子炉格納容器内の酸素ガス濃度を計測する装置の種類、及び計測範囲を変更する。</p> <p>3. 号機：1号機  工事名：使用済燃料輸送容器保管建屋増設工事  申請番号（年月日）：総官発23第380号（平成24年2月29日）  設備・系統名：放射線管理設備  工事概要：使用済燃料の発電所外搬出先である日本原燃株式会社再処理工場に加え、リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターが操業開始することにより、使用済燃料輸送容器の取扱量が増加することから、使用済燃料輸送容器保管建屋の増設を行うものである。</p>