

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (刈羽村で震度3)
通報日	平成24年7月10日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○12時49分頃、長野県北部で発生した地震  震度3 刈羽(刈羽村割町新田) ※安全協定マター  震度2 柏崎市中央町、柏崎市高柳町(柏崎市高柳町岡野町)、  出雲崎(出雲崎町米田)  震度1 柏崎市西山町(柏崎市西山町池浦)</p> <p>◇各号機の運転、停止状況  ・全号機停止中、異常なし</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無  ・警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無  ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作  ・全号機動作  最大 6号機3.3Gal(EW)</p>