

件名	発電所の工事計画の概要（平成24年度第4四半期）
通報日	平成25年5月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成24年度第4四半期）</p> <p>1. 号機：1号機  工事名：直流125V蓄電池1A取替工事  申請番号（年月日）：総官発24第381号（平成25年3月29日）  設備・系統名：付帯設備  工事概要：福島第一原子力発電所事故に鑑み、全交流電源喪失に対する非常用直流電源の強化を目的に直流125V蓄電池1Aについて容量増加を行う。</p> <p>2. 号機：7号機  工事名：直流125V蓄電池改造工事  申請番号（年月日）：総官発24第382号（平成25年3月29日）  設備・系統名：付帯設備  工事概要：福島第一原子力発電所事故に鑑み、全交流電源喪失に対する非常用直流電源の強化を目的に直流125V蓄電池7Aについて容量増加を行う。</p>