

件名	発電所の工事計画の概要（平成25年度第1四半期）
通報日	平成25年8月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成25年度第1四半期）</p> <p>1. 号機：5号機 工事名：直流125V蓄電池改造工事 申請番号（年月日）：総官発25第52号（平成25年5月30日） 設備・系統名：付帯設備 工事概要：福島第一原子力発電所事故に鑑み、全交流電源喪失に対する非常用直流電源の強化を目的に直流125V蓄電池5Aについて容量増加を行う。</p> <p>2. 号機：1号機 工事名：蒸気タービン取替工事 申請番号（年月日）：総官発25第57号（平成25年6月12日） 設備・系統名：蒸気タービン 工事概要：予防保全対策として、低圧タービン内部車室を耐浸食材の車室に取替え、保守性の改善を図る。また、低圧タービン内部車室取替えに合わせ、蒸気エネルギーの損失低減を図るため、低圧タービン最終段翼の長翼化とともに、高圧及び低圧タービンの円板、隔板、噴口、翼、及び車軸の取替えを行う。</p> <p>2. 号機：6号機 工事名：直流125V蓄電池6A取替工事 申請番号（年月日）：総官発25第59号（平成25年6月18日） 設備・系統名：付帯設備 工事概要：福島第一原子力発電所事故に鑑み、全交流電源喪失に対する非常用直流電源の強化を目的に直流125V蓄電池6Aについて容量増加を行う。</p>