

件名	その他必要な事項（緊急車両等の入構） （消防車の発電所構内入構）
通報日	平成25年11月21日
概要	<p>正門警備所にあるサービスホール等の設備用警報表示板より発煙があり、公設消防へ119番通報しました。</p> <p>発煙は一時的で、現在、発煙は無い状況です。</p> <p>尚、現在公設消防による現場確認中です。</p> <p>先程連絡した発煙について、公設消防による確認結果「火災でない」との判断をいただきました。</p>