

件名	発電所周辺での震度3以上の地震 (柏崎市 刈羽村で震度4)
通報日	平成26年11月22日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○22時08分頃、長野県北部で発生した地震 震度4 柏崎市 震度4 刈羽村</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無 ・使用済燃料プール水位高/低等の警報発生があったが、プラントに異常なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作 ・最大 6号機 9.5Gal (水平)</p>