

件名	発電所周辺での震度3以上の地震（刈羽村で震度3）
通報日	2016年12月28日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○21時39分頃、茨城県で発生した地震 震度3 刈羽村（刈羽村割町新田） ※安全協定該当</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機 停止中、異常なし</p> <p>◇各号機の使用済み燃料プールの状況 ・全号機 漏えいなし、冷却系の運転異常なし</p> <p>◇各号機のプラントに影響を及ぼす警報発生の有無 ・全号機 警報の発生なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作 ・最大 5号機原子炉建屋基礎マット上端 2.2Gal</p>