

件名	その他必要な事項（救急車等緊急車両の入構）
通報日	2017年 9月23日
概要	<p><u>〈第一報〉</u></p> <p>本日、当所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。現在、現場の確認中です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○火災警報の発生場所：事務本館事務棟2階 第二用品庫 ○発生時間：11時49分 ○119番通報時間：11時50分 ○現時点における外部への放射能の影響：無し ○12時7分に消防車3台、警察車両1台が発電所に入構。 <p><u>〈第二報〉</u></p> <p>（第一報より追加、補足事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○119番通報時間：11時50分（第一報）11時59分（第二報） ○消防、警察による現場確認をいただき、本日の屋上での作業の影響と思われるため、現在、屋上で作業状況を確認中。 <p>なお、火災発生箇所への消火活動「不要」と消防と確認しています。今回の火報の対応による負傷者の発生はありません。</p> <p><u>〈第三報：最終報〉</u></p> <p>（第二報より追加、補足事項）</p> <p>現場を確認した結果、非火災であることが判明しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○状況：発火、発煙なし ○燃えたもの：なし ○消防署による判断有無：12時49分、火災でない ○当該プラントの運転状況：対象外 ○負傷者の有無：なし ○自衛消防隊の出動：あり <p>○本日11時50分に119番通報（火報発生）した内容の続報となります。火報の発生要因は、事務本館屋上において協力企業作業員が屋根の防水工事を行っていた際に、その作業に関連して発生したものと確認しております。消防・警察による現場確認の結果、「12時12分消火不要」「12時49分非火災」の判断をいただきました。</p> <p>（9月23日公表済み）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/29092301p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/29092302p.pdf</p>