

件 名	<p>その他必要な事項  (救急車等緊急車両の入構：火災の誤報による消防車入構)</p>
通報日	<p>2018年 1月24日</p>
概 要	<p>〈第一報〉  柏崎刈羽原子力発電所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。現在、現場の確認中です。状況は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○発生場所：固体廃棄物貯蔵庫（管理区域）</li> <li>○発生時刻（当社確認時間）：16時24分</li> <li>○119番通報時間：16時29分</li> <li>○現時点における外部への放射能の影響：無し</li> <li>○備考：16時29分に固体廃棄物貯蔵庫において火災報知器が発報したため119番通報しました。消防車が発電所に入構し、確認中です。</li> </ul> <p>〈第二報：最終報〉（第一報より追加、補足事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○現時点における外部への放射能の影響：モニタリングポストの値は通常値</li> <li>○備考：17時5分に火災報知器が停止しました。消火設備の異常によるものであり、消防署より誤報であると判断されました。</li> </ul> <p>火災の誤報であるため、公表については その他区分 とさせていただきます。</p> <p>（1月24日公表済み）  <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012401p.pdf</a>  <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012402p.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012402p.pdf</a></p>