

件名	発電所周辺での震度3以上の地震（刈羽村で震度3）
通報日	2018年5月25日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○21時13分頃、長野県で発生した地震 震度3 刈羽村（刈羽村割町新田）※安全協定該当</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機 停止中、異常なし</p> <p>◇各号機の使用済み燃料プールの状況 ・全号機 漏えいなし、冷却系の運転異常なし</p> <p>◇モニタリングポスト、排気筒モニタ指示値変動の有無 ・変動なし</p> <p>◇地震計の動作 ・最大 2号機原子炉建屋基礎マット上端 1.4Gal</p>