

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2021年 9月 6日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。</p> <p>< 第一報 > 発生場所：3号機タービン建屋 地下3階（非管理区域） 発生時間：11時01分頃 通報時間：11時03分頃 状況：発煙 外部への放射能の影響：無し 公設消防車：11時24分入構</p> <p>< 第二報（終報） >（第一報からの追加情報） 燃えたもの：電源ケーブルの被覆 消防署による判断：11時47分 鎮火 12時35分 火災 当該プラントの運転状況：停止中</p> <p>（9月6日公表済み）</p> <p>< 第1報 > https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2021090601p.pdf</p> <p>< 第2報 > https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2021090602p.pdf</p>