

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（刈羽村で震度3）
通報日	2021年 9月16日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>2021年9月16日18時43分頃に発生した地震 震度3 刈羽村割町新田 震度2 柏崎市日石町 柏崎市西山町池浦 柏崎市高柳町岡野町 出雲崎町米田</p> <p>地震計の動作 ・加速度最大値：6号機原子炉建屋基礎マット上端 5.7ガル</p> <p>各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし ・燃料プール冷却系の電源の異常無し / 漏えい無し ・外部への放射能の影響無し</p> <p>特記事項 9月16日18時45分より中央制御室の点検開始し、 19時01分に全号機完了しました。異常は確認されておりません。</p>