

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災の発生について
通報日	2021年10月25日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。</p> <p>< 第一報（終報） > 発生場所：1号機 屋外 主変圧器エリア（非管理区域） 発生時間：17時24分頃 消防署による判断：18時48分 火災 外部への放射能の影響：無し ○燃えたもの：中継端子台（詳細は調査中）</p> <p>（10月25日公表済み） < 第1報（最終報） > https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2021/20211025p.pdf</p>