

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（柏崎市で震度3）
通報日	2022年 3月16日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2022年 3月16日23時36分頃に発生した地震  震度4 刈羽村割町新田  震度3 柏崎市日石町  柏崎市西山町池浦  柏崎市高柳町岡野町  出雲崎町米田</p> <p>◇地震計の動作  ・加速度最大値：4号機原子炉建屋基礎マット上端 6.0ガル</p> <p>◇各号機の運転、停止状況  ・全号機停止中、異常なし  ・燃料プール冷却系の電源の異常無し／漏えい無し  ・外部への放射能の影響無し</p> <p>◇特記事項  中央制御室の点検を実施し、異常は確認されておりません。</p>