

件名	柏崎刈羽原子力発電所 緊急車両の入構について
通報日	2022年 6月27日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。</p> <p><第一報></p> <ul style="list-style-type: none">○発生場所：第一・第二企業センター○発生時間： 3時42分頃○通報時間： 3時44分頃○排気筒モニタ指示値の変動：無し○モニタリングポスト指示値の変動：無し○海水局モニタ指示値の変動：無し○その他 <p>4時15分頃 現地確認し、火、煙はなかったものの確認中に消防車3台(4時13分頃)入構。(サイレン有)</p> <p>現場確認の結果を公設消防に伝える。</p> <p>これから公設消防との現地確認を実施する。</p> <p><第二報(終報)>(第一報からの追加情報)</p> <p>公設消防と現地を確認した結果、誤報であることが確定。(4時48分)</p> <p>公設消防は退構を開始(5時7分頃)</p> <p>なお、本件については公表対象外といたします。</p>