

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2023年4月11日
概要	<p>2023年4月11日11時5分、5号機ランドリ建屋1階（管理区域）の洗濯機から発煙・出火を確認したことから、協力企業作業員により初期消火を行うとともに公設消防へ通報しました。公設消防による現場確認の結果、12時00分に鎮火を確認しました。</p> <p><第1報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：5号機 ランドリ建屋 1階（管理区域） ○発生時刻(当社確認時刻)：11：05頃 ○火報発報有無：有り 11：05 ○状況：発煙, 発火 ○初期消火状況：初期消火中 ○119番通報時刻：11：08頃 ○公設消防車：未入構 ○現時点における外部への放射能の影響：確認中 <p><第2報></p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃えたもの：洗濯機 ○消防署による判断：12：00頃 火災, 鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○当該プラントへの影響：影響無し ○負傷者の有無：無し ○現時点における外部への放射能の影響：無し <p>(4月11日公表済み)</p> <p><第1報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2023/20230411p.pdf</p> <p><第2報（最終報）> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2023/2023041101p.pdf</p>