

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について
通報日	2023年 5月5日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2023年 5月5日14時42分頃に発生した地震 震度4 刈羽村割町新田 震度3 柏崎市日石町 柏崎市西山町池浦 柏崎市高柳町岡野町 出雲崎町米田</p> <p>◇地震計の動作 ・加速度最大値：7号機原子炉建屋基礎マット上端 12.0ガル</p> <p>◇各号機の運転、停止状況 ・全号機停止中、異常なし ・燃料プール冷却系の電源の異常無し／漏えい無し ・外部への放射能の影響無し</p> <p>◇特記事項 各号機の点検を実施し、異常は確認されておりません。</p>