

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（柏崎市で震度4）
通報日	2024年 1月9日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2024年1月9日17時59分頃発生した地震</p> <p>震度4 柏崎市高柳町岡野町</p> <p>震度3 柏崎市日石町、柏崎市西山町池浦、刈羽村割町新田、出雲崎町米田</p> <p>◇地震計の動作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加速度最大値：3号機原子炉建屋基礎マット上端 16.2ガル <p>◇各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全号機停止中、異常なし ・燃料プールの溢水、漏えい無し ・燃料プール冷却系電源の異常無し ・外部への放射能の影響無し <p>◇特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1月9日18時25分頃より発電所構内（プラント含む）において地震後のパトロールを開始。21時05分に地震後のパトロールが全て完了したことを確認しました。